

## 整改情况自行验收表

|                                                                                                                                        |                            |                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--|
| 交办问题                                                                                                                                   | “郑家营村、三元官村污水未接入管网”         |                                        |  |
| 责任单位                                                                                                                                   | 安康高新区住建局                   |                                        |  |
| 包抓领导                                                                                                                                   | 管大维                        |                                        |  |
| 建设地址                                                                                                                                   | 高新区新时代大道大桥南侧               |                                        |  |
| 现场核查<br>时间地点                                                                                                                           | 2025 年 3 月 27 日高新区新时代大道桥南侧 |                                        |  |
| 整改要求                                                                                                                                   |                            | 实际整改完成情况                               |  |
| <p><b>（一）整改措施：</b><br/>利用已建成污水管道，架设污水提升泵 1 台，通过水位控制器自动运行，另新建污水管道 200 余米沿桥梁敷设，将污水抽排至下游污水管道，最终汇入建民污水处理厂处理</p> <p><b>（二）整改时限：</b>立行立改</p> |                            | <p>已对污水收集抽排至下游污水管道内，最终汇入建民污水处理厂处理。</p> |  |
| 验收<br>意见                                                                                                                               | 完成整改                       |                                        |  |

验收组组长（签名）：

验收组成员（签名）：

李小明 沈宇炜

2025 年 4 月 16 日